



Resultat af stikprøve 2022

Parti	Fabrikat	type	År	Partistørrelse	Antal testet	Resultat
1428	E70002 - Kamstrup; 684 Omnipower; RPM	dir B	2016 - 2016	33872	87	Godkendt til 2028
1429	E70002-0 - Kamstrup; 684 Omnipower; RPM	dir B	2017 - 2017	81395	132	Godkendt til 2028
1430	E70002-0 - Kamstrup; 684 Omnipower; RPM	dir B	2017 - 2017	88773	131	Godkendt til 2028
1442	E75001-0 - Kamstrup; Omnipower CT; RPM	tr B (CT)	2016 - 2017	2982	88	Godkendt til 2028