

radius

Resultat af stikprøve 2023

Parti	Fabrikat	type	År	Partistørrelse	Antal testet	Resultat
1431	E70002-1 - Kamstrup; 684 Omnipower; RPM	dir B	2017 - 2017	11786	88	Godkendt til 2029
1432	E70003-0 - Kamstrup; 684 DIN Omnipow; RPM	dir B	2017 - 2018	11364	89	Godkendt til 2029
1433	E70011-0 - Kamstrup; 684 Omnipower; RPM	dir B	2017 - 2018	33656	133	Godkendt til 2029
1434	E70012-0 - Kamstrup; 684 Omnipower; RPM	dir B	2017 - 2018	136277	134	Godkendt til 2029
1439	E70012-1 - Kamstrup; 684 Omnipower; RPM	dir B	2017 - 2018	49257	127	Godkendt til 2029
1440	E70013-0 - Kamstrup; 684 DIN Omnipow; RPM	dir B	2017 - 2019	32221	89	Godkendt til 2029
1443	E75011-0 - Kamstrup; Omnipower CT; RPM	tr B	2017 - 2018	16296	208	Godkendt til 2029