

radius

Resultat af stikprøve 2024

Parti	Fabrikat	type	År	Partistørrelse	Antal testet	Resultat
1435	E70012-0 - Kamstrup; 684 Omnipower; RPM	dir B	2018 - 2018	113121	134	Godkendt til 2030
1436	E70012-0 - Kamstrup; 684 Omnipower; RPM	dir B	2018 - 2018	95901	131	Godkendt til 2030
1437	E70012-0 - Kamstrup; 684 Omnipower; RPM	dir B	2018 - 2019	74117	133	Godkendt til 2030
1438	E70012-0 - Kamstrup; 684 Omnipower; RPM	dir B	2018 - 2018	83377	131	Godkendt til 2030
1444	E70002-H - Kamstrup; Omnipower; Hillerød	dir B	2018 - 2019	596	28	Godkendt til 2030
1447	E75001-H - Kamstrup; Omnipow CT; Hillerød	tr B	2017 - 2019	10	13	Godkendt til 2030